

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Gamintojas: Sentera Europa NV
Duitslandstraat 9
BE-9140 Temse

Tel. +32 3 771 36 51
info@sentera.eu

Šia deklaracija pareiškiame kad:

DSMH -2R serija - Daugiafunkciniai žemės ūkio pramonės kanaliniai keitikliai

Kai įrengti, prižiūrimi bei naudojami pagal paskirtį, dėl kurios jie ir buvo suprojektuoti, laikantis atitinkamų montavimo standartų ir gamintojo instrukcijų, atitinka toliau nurodytas Europos Sąjungos derinamųjų teisės aktų nuostatas, kur taikoma:

Elektromagnetinis suderinamumas (EMS) Direktyva 2014/30/ES

EN 61326-1: 2013 Elektros įranga matavimo, valdymo ir laboratorijų įrangai. EMS reikalavimai. 1 dalis: Bendrieji reikalavimai

EN 61326-2-3: 2013 Elektros įranga matavimo, valdymo ir laboratorijų įranga. EMS reikalavimai. 2-3 dalis. Ypatingieji reikalavimai - Bandymų konfigūracija, veikimo sąlygos ir veikimo kriterijai, skirti keitikliams su integruotu arba nuotoliniu signalo reguliavimu

Aukšta apsaugos klasė

- MIL-I-46058C kvalifikuotas
- IPC-CC-830

ES RoHS Direktyva (2011/65 / ES) ir EPA 33/50 atitinka reikalavimus

WEEE direktyva 2012/19/ES - Atliekų elektros ir elektroninės įrangos

Gaminiai turi būti diegiami ir prižiūrimi tik kvalifikuotų darbuotojų, atsižvelgiant į vietinius reikalavimus. Ši deklaracija galioja tik tada, kai įrenginiai yra eksploatuojami ir montuojami pagal gaminio montavimo instrukcijas. Komplektuojami arba derinami gaminiai, kuriems taikoma ši Atitikties deklaracija negali būti pradėti eksploatuoti su mašinomis, prietaisais į kuriuos jie buvo įtraukti kol nėra laikomasi taikytinų Direktyvos(ų) nuostatų. Ši nuostata yra būtina tik jei gaminys turi būti įtrauktas į mašiną ar sistemą (pvz kaip saugos komponentas).

CE ženklu ženklinama

Išleidimo data: Birželio 21., 2019

Išdavimo vieta: Temse, Belgija

Jos Raskin
Vyriausiasis vykdomasis pareigūnas

